

## 109 年至 113 施工查核缺失項目前 20 名統計表(總件數 517 件)

項次	缺失編號	缺失內容	件數
1	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	315
2	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	273
3	4.03.04	品管自主檢查表檢查標準未訂量化值、容許誤差值 或未確實記載檢查值	266
4	4.02.03.05	<input type="checkbox"/> 發現缺失時，有無立即通知廠商限期改善，並確認其改善 成果，或 <input type="checkbox"/> 有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持 及境保護等工作	230
5	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	223
6	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定	222
7	4.02.03.04	無抽查施工作業及抽驗材料設備	220
8	4.02.99	其他監造單位品管缺失	188
9	4.03.03	施工日誌未依規定制定格式或記載不完整	159
10	4.03.99	其他承造廠商缺失	157
11	5.14.01.01	於高差 2 公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯 口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設置符 合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施	149
12	5.07.02.99	其他水利道路及護坡施工缺失	146
13	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	139
14	4.03.06	環境保護、施工安全衛生等履約事項無缺失矯正預防措施， 或缺失未追蹤改善，或未落實執行，或未符合需求	132
15	4.01.04	無品質督導及查驗紀錄或記載不完整	129
16	4.01.05	無查核、督導或查驗缺失追蹤改善紀錄或內容不實	126
17	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	125
18	4.02.03.03	無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、 器材樣品及其他送審案件	124
19	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或不確實	119
20	4.03.04.02	品管自主檢查表檢查標準未訂量化值、容許誤差值 或未確實記載檢查值	118